

# 吉林省吉泰安全技术服务有限公司

## 安全评价报告等信息网上公开表

### 一、公开的业务信息

安全评价项目名称	通化盛通新能源有限公司五月花加油换电站新建项目安全验收评价		
项目代号	JTAP0220250371	出版日期	2025年08月11日 有效期: 三年
项目类别	【石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业】	评价类型	竣工验收安全评价
安全评价项目简介			
单位名称	通化盛通新能源有限公司五月花加油换电站		
基本情况	<p>建设项目名称: 通化盛通新能源有限公司五月花加油换电站新建项目 建设项目单位: 通化盛通新能源有限公司 建设项目地点: 吉林省通化市东昌区光复路东侧 建设项目性质: 新建项目 本项目新建承重储罐区, 设置3座30m<sup>3</sup>内钢外玻璃纤维增强塑料双层储罐(SF), 其中1座30m<sup>3</sup>柴油储罐, 2座30m<sup>3</sup>乙醇汽油储罐; 加油管道为双层钢质管道; 新建站房一座, 建筑面积205.3m<sup>2</sup>, 二层结构, 一层设有便利店、无障碍卫生间、值班室、戊类储藏间、配电间; 二层设有办公室、无明火备餐间、戊类储藏间。新建螺栓球网架结构罩棚一座, 水平投影面积372m<sup>2</sup>, 罩棚下设置4台潜油泵加油机(3台四枪双油品潜油泵汽油加油机, 1台四枪单油品潜油泵柴油加油机)。汽油设备设有卸油和加油油气回收系统, 预留三次油气回收管线。设有紧急切断系统。 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021)第3.0.9条的规定, 对该加油站进行等级划分, 该加油站乙醇汽油和柴油的总容积(柴油罐容积折半计算)为75m<sup>3</sup>, 本站为三级加油站。 汽车换电服务辅助区布置在站区南侧, 设有1座换电站, 换电站采用红旗E-QM5成品换电站(集装箱式), 设有电池监测防爆系统, 可以对电池进行检测和灭火功能。举升机构等部件采用伺服电机来驱动, 使机构部件的稳定性和可靠性得到提升。依据《电动汽车电池更换站设计标准》(GB/T51077-2024)第4.1.3条, 该电池更换站电池存量为56kW·h×60/1000=3.36MW·h, 该站换电站为三级室外换电站。 该站定员6人, 其中包括主要负责人1人, 安全管理人员1人, 加油员4人。</p>		
评价范围	站址选择及站内平面布置、工艺及设施、公用工程、安全管理。换电部分不在本次评价范围内, 本报告只对换电部分设备设施与加油部分设备设施间的安全距离以及换电部分对加油部分的影响进行分析评价		
现场勘验日期	2025-06-20~2025-06-20		现场勘验工期 1天(告知书同步信息)

### 二、项目组成员

序号	职务分工	姓名	评价师专业	级别	资格证书号	从业登记编号
1	项目负责人	邢铁	电气自动化	一级	S011021000110201000268	012716
2	评价组成员	马良	安全评价工程	二级	S011021000110202000665	030359
3	评价组成员	朱洪梅	化学工程与工艺	一级	CAWS210000230100042	025274
4	评价组成员	刘建全	自动化	二级	CAWS210000230200064	033370
5	评价组成员	宋迪	过程装备与控制工程	一级	CAWS210000230100041	034857
6	报告编制人	马良	安全评价工程	二级	S011021000110202000665	030359

7	报告审核人	王龙	化工工艺	一级	S011021000110191000335	032494
8	过控负责人	蔡威威	建筑工程技术	三级	1500000000302981	030338
9	技术负责人	纪德香	化学工程与工艺	一级	0800000000104092	005396

### 三、现场勘验人员

序号	姓名	评价师专业	工作任务
1	邢铁	电气自动化	参与项目
2	马良	安全评价工程	参与项目



现场影像描述：现场图片信息：由左至右依次是评价师邢铁、业主、评价师马良

### 四、公开的综合信息

评价机构名称	吉林省吉泰安全技术服务有限公司	资质证书编号	APJ- (吉) -007
法定代表人	李春海	注册资金	伍佰万元整
注册地址	经开区临河街5445号圣豪汇商7层709室	固定资产	908. 59万元
办公地址	长春市经开区临河街5445号圣豪汇商7层709室等	联系方式	0431-81043455
发证日期	2020-08-13	传真号码	0431-81043477
有效日期	2025-08-12	邮箱	jt81043455@126. com
评价机构简要介绍	吉林省吉泰安全技术服务有限公司注册成立于2011年1月21日，公司现办公地址位于吉林省长春市临河街5445号，圣豪汇商709室。法定代表人李春海，公司注册资本人民币500万元，办公场所面积为1030. 57平方米，固定资产908. 59万元。公司现有在职职工40人。公司除从事安全评价工作外，同时开展安全技术研发、技术咨询及服务等其他安全工作。其中专职安全评价师40人（国家一级安全评价师10人，国家二级安全评价师14人，国家三级安全评价师16人）、注册安全工程师13人，均具备安全评价师资格）。具备高级工程师职称人员12人，工程师职称资格人员14人。公司现有安全评价人员的专业能力涵盖了安全工程、机械设计制造及其自动化、自动化、采矿、资源勘查工程、水利水电工程、过程装备与控制工程、电气工程及自动化、自动化、冶金工程、冶金物理化学、电气自动化、油气储运工程、自动控制、腐蚀与防护、油气储运工程等类别及专业。所有的安全评价人员均从事安全评价及安全生产相关工作多年，具有丰富的安全评价工作经验。公司秉承科学、严谨、客观、公正、规范、诚信的原则，贯彻“安		

	全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真执行《中华人民共和国安全生产法》等国家及地方有关法律、法规、标准、规范及吉林省应急厅和其他部门的要求，努力为吉林省企业安全生产保驾护航，努力为吉林省的安全生产工作做出更多的贡献。
安全评价业务范围	金属、非金属矿及其他矿采选业 海上油气管道运输业 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业 金属冶炼
人员情况	技术负责人： 金属、非金属矿及其他矿采选业：邓泽文 海上油气管道运输业：邢铁 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业：李春海、纪德香 金属冶炼：王洪岩 过程控制负责人： 高睿、李翠、蔡威威、王秀梅 专职安全评价师和注册安全工程师： 一级10人、二级14人、三级16人、注册安全工程师13人 详细信息可查询中国安全生产协会 <a href="http://cydj.5anquan.com/UILogin/UserInfoSearchResult">http://cydj.5anquan.com/UILogin/UserInfoSearchResult</a> 吉林省应急管理厅公告（2020年第29号） <a href="http://yjt.jl.gov.cn/gwtg/yjtwj/202008/t20200813_7409061.html">http://yjt.jl.gov.cn/gwtg/yjtwj/202008/t20200813_7409061.html</a>
主要设备、设施	均按照《安全评价检测检验机构管理办法》（中华人民共和国应急管理部令第1号）进行了配备，并通过吉林省应急管理厅的考核。
为政府、公众提供技术服务的情况	2019年5月份以来，我公司先后为长春市应急管理局、长春市商务局、农安县工业和信息化局、长春净月高新技术产业开发区应急管理局、柳河县应急管理局、长春市农业农村局、榆树市住房和城乡建设局、长春市朝阳区城市管理行政执法局、长春市城市管理局、长春净月高新技术产业开发区城市管理局、国家税务总局吉林省税务局、长春净月高新技术产业开发区汽车文化园管理局、长春汽车产业开发区应急管理局、长春市朝阳区应急管理局、安图县应急管理局、榆树市应急管理局、长春市绿园区应急管理局、公主岭市商务局、农安县水利局、白城市发展和改革委员会（白城市粮食和物资储备局）、公主岭市应急管理局等部门提供了政府购买安全技术服务，同时为多家石油化工、工矿商贸等企业提供安全评价等安全技术咨询、服务。
投诉和举报方式	电话：0431-81043455 传真：0431-81043477 邮箱：jt81043455@126.com 联系人：李女士
网上公开依据	1、《安全评价报告等信息网上公开管理制度》（吉林省吉泰安全技术服务有限公司） 2、《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》（原国家安全监管总局办公厅 安监总厅规划[2011]210号） 3、《应急管理部关于进一步加强安全评价机构监管的指导意见》（应急[2023]99号）